



תאריך: 14.6.22

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 12/2022 - לקט מס' 1

1. להלן השאלות ותשובות הבהרה למכרז שבנדון תוך הפניה לסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז.
2. התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.
3. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המועצה המקומית מצפה רמון ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון ו/או ועדת המכרזים, ככל שניתנו, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.
4. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על כל עמוד.
5. אין באי התייחסות ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
6. ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
7. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
8. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

מועד	אירוע
23/5/2022 בשעה 11:00	מפגש מציעים (לא חובה) יתקיים במתנ"ס מצפה רמון שד' בן גוריון 12
9/6/2022 עד השעה 14:00	המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה
23/6/2022 עד השעה 14:00	המועד האחרון להגשת מסמכי ההצעה

סיור מציעים בוצע ביום שלישי 25.5.2022 מצורפים מסמכי כתב כמויות למילוי ואומדן עם מחירי מקסימום. על המציע לתת הנחה ממחירי המקסימום.



מס"ד	שאלה	תשובה
1	חומר למכרז באתר אינו מעודכן – מופיע כתב כמויות ללא מחירים בלבד. נא לשלוח את כ"כ העדכני	מצורף
2	בחוברת למכרז ע"מ 26 נדרש לתת אחוז הנחה מאומדן – נא לשלוח את האומדן, והאם אחוז ההנחה הנדרש הינו גורף כללי או שניתן לפרט פר סעיף	כן
3	מה מועד ההגשה העדכני למכרז? בעמ' 4 מופיע תאריך לא נכון.	ראה טבלה לעיל
4	נא לבדוק האם נלקח בחשבון סעיף לבקרה וגלאי נוכחות עבור יח' מיזוג במשרדים?	כלול במחירי המיזוג
5	כנ"ל לגבי מערכת שליטה מרחוק על מע' מיזוג מרכזית באולם	כלול במחיר המערכת
6	העתקת מזגנים מפוצלים שחלקם לא שמישים – לא הגיוני לחייב על אחריות מורחבת בגין ציוד תקול שלא סופק/תוחזק על ידנו	ככל ויש מזגנים לא שמישים אין צורך להעתיק אותם. לגבי מזגנים משומשים תינתן אחריות של שלוש שנים להתקנה ושנה אחת למזגן.
7	מהו חדר המפעיל בו נדרש להתקין לוח הפעלה מרחוק	אין חדר מפעיל, יש להתקין מערכת שליטה מרחוק על ידי אפליקציה או דרך האינטרנט
8	עמ 7 ועמ 11 – מוגדר כי ישנה תוכנית בטיחות עם אזורי אש ופינוי עשן – נדרש לצורך הצעה לתכנון. נא לצרף לחומר למכרז	מצורפת התוכנית
9	מ' 5 – הצעה למערכת VRF מסוג HR – האם למערכת מרכזית בלבד או לכלל המבנה כולל משרדים	למשרדים יהיו מזגנים מפוצלים רגילים
10	נא לחדד את הצורך במערכת HR ולא HP היות והמשרדים תוכננו במקור למיזוג ע"י מפוצלים כאזורי עבודה נפרדים מהאולמות	ניתן להציע מערכות hp
11	לצורך הגשת הצעה לתכנון נא להעביר תכנית אדריכלית של המתנס בפורמט DWG ו PDF	לא קיימת תוכנית דיגיטלית
12	כנ"ל לגבי בטיחות אש – תכנית או הנחיות. לא ניתן לאפיין ולתמחר את המערכת ללא תכנית	מצורפת התוכנית

בברכה,

וועדת המכרזים

המועצה המקומית מצפה רמון